



Barlinek, 8 października 2013r.

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu ograniczonego na robotę budowlaną pn. „ Budowa budynku mieszkalnego wielorodziny A, segment 3,4 i 5 w Barlinku przy ul. 11-go Listopada ”.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI OGŁOSZENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 9 sierpnia 2013 poz. 907), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od wykonawcy w dniu 7 października 2013 roku, w stosunku do treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Dnia 7 października 2013 roku, wpłynęły trzy pisma. W związku z powyższym w ustawowym terminie, Zamawiający udziela odpowiedzi w kolejności w jakiej wpłynęły pytania.

PYTANIE 1

W nawiązaniu do odpowiedzi zamawiającego z dnia 04.10.2013 dotyczącej 8% stawki podatku VAT, jako że w zakresie Zamówienia ujęto m.in. wykonanie zagospodarowania terenu, w tym dróg i placów znajdujących się poza bryłą budynku a także dostawę kuchenek elektrycznych które to elementy robót wg doświadczenia i wiedzy oferenta objęte są stawką podatku VAT 23 %, ponownie zwracamy się z prośbą o rozważenie zmiany formularza ofertowego z uwagi na ww. okoliczności. W tym miejscu zwracamy uwagę iż w świetle przywołanych ww. wątpliwości przyjęcie stawki VAT 8% dla całego zadania może w rezultacie spowodować błąd w obliczeniu ceny danego oferenta

ODPOWIEDŹ:

W treści formularza ofertowego Wykonawca ma określić stawkę podatku VAT, wynikającą z ustawowych przepisów. Zamawiający nie przewiduje zmiany formularza ofertowego, jednakże Wykonawca winien uwzględnić zarówno podatek VAT 8% jak i 23 %, Zamawiający podaje przykładowy zapis jaki należy określić w formularzu ofertowym: cytat...” będących płatnikiem VAT

Wartość mojej (naszej) oferty za realizację całości zamówienia bez podatku od towarów i usług wynosi.....[PLN]

(słownie:.....[PLN]

Należny podatek od towarów i usług stawka {8 oraz 23%} %.....[PLN]

(słownie:.....[PLN]

RAZEM:

Cena z należnym podatkiem od towarów i usług:.....[PLN]

(słownie:.....[PLN]

Przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT.... Koniec cytatu”.

PYTANIE 2

W dokumentacji pn. projekt wykonawczy zamienny wydzielenia I etapu sieci i przyłączy wody i kanalizacji oraz zmiany przyłącza wody do budynku wielorodzinnego A – zawiera wykonanie następujących odcinków na kanalizacji sanitarnej:

Dział 2.1 – roboty na odcinku S1-S6

Dział 2.2 – roboty na odcinku S1-S5

Zakres robót wyszczególniony w załączonym przedmiarze nie pokrywa się z załączonymi rysunkami. Zgodnie z planem sieci odcinek od studni S1-S6 ma łącznie 153 mb, natomiast przedmiar zawiera 178,3 mb, dodatkowo nie zgadzają się studnie jak i ich rzędne. Na jednym profilu studnia S6 występuje jako studnia PCV fi 600 i wpięciu kanalizacji na h=2,7, a na drugim odcinku jako studnia żelbetowa fi 1200 wpięcie kanalizacji na h=3,19.

Prosimy o uszczegółowienie na podstawie jakich danych należy wyliczyć prawidłowy zakres robót. Jednocześnie prosimy o określenie w jaki sposób należy zmodyfikować załączone do dokumentacji przedmiary robot.

ODPOWIEDŹ:

Zakres robót dla poszczególnych sieci został określony w dokumentacji projektowej; na rys. nr 1 sieci przewidziane do realizacji w I etapie przedstawiono pogrubioną linią i dodatkowo na profilach zaznaczono odcinki do realizacji w I etapie. Studnia S6 (przedstawiona na rys nr.1) nie wchodzi w zakres robót objętych I etapem; natomiast studnia S6 z rys. nr 2 ma numerację zgodną z odrębnym opracowaniem dla kanalizacji sanitarnej sąsiadującego terenu.

Włączenie z siecią kanalizacji sanitarnej obsługującą budynek A segm. 3,4,5 ma zostać zaprojektowane w miejscu przedstawionym na rys. nr 2, profil tego odcinka przedstawiono na rys. nr 11.

Zakres robót dla kanalizacji sanitarnej obejmuje następujące odcinki: S1–S6 (studnia żelbetowa Ø1,2, wpięcie na h=3,19) oraz odcinki S1-S2-S3-S4-S5-S22-S23-S24 (zgodnie z profilem na rys. nr 10).

PYTANIE 3

Dokumentacja jw. nie zawiera wykonania odcinka między studniami S5-S22-S23.

ODPOWIEDŹ:

Odcinek między studniami S5-S22-S23-S24 przedstawiony jest na rys. nr 10

PYTANIE 4

Prosimy o potwierdzenie, że sieć ciepła nie jest objęta niniejszym postępowaniem przetargowym, mimo iż występuje w projekcie sieci Dział 4.4

ODPOWIEDŹ:

Sieć ciepła nie jest objęta niniejszym postępowaniem przetargowym.

PYTANIE 5

Przedmiar robót nie obejmuje wykonania sieci kanalizacji deszczowej na odcinku D5-D6 o łącznej dł. 38,0 mb, średnica rury SN8 500. Prosimy o odpowiedź czy należy wykonać ten zakres.

ODPOWIEDŹ:

Tak, należy wykonać odcinek kanalizacji deszczowej D5-D6; wynika to jednoznacznie z dokumentacji projektowej.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +48 fax 95 7462348, e-mail: btbs@gryfnet.pl. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

